

| LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Originalios naudojimo taisyklės | RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Оригинальная инструкция пользования | EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Original user manual |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>Elektroninis reguliatorius REC25B elektriniam šildymui</b></p> <p><b>Aprašymas</b></p> <p>Reguliatorius REC25B yra skirtas elektrinio šildymo valdymui pagal PID algoritmą. Valdymas atliekamas pagal nustatytą ir išmatuotą temperatūrą. Jei išmatuota temperatūra yra mažesnė už nustatytą, reguliatorius tolygiai keičia impulso ir pauzės šildytuvo maitinimo įtampos santykį, kad kuo tiksliau būtų pasiekta nustatyta temperatūra. REC25B turi 1 papildomą relinį išėjimą, kuris skirtas papildomam elektrinio šildytuvo pakopos valdymui su kontaktoriais. Reguliatorius gali dirbti su vienu arba dviem temperatūros jutikliais, kai šildymo reguliavimas vyksta su tiekiamu oro temperatūros ribojimu ir patalpos temperatūros palaikymu pagal nustatytą temperatūrą. Valdomos fazės srovė yra junginėjama per nulį, tuo išvengiant radiofoninių trukdžių. Reguliatorius gali būti naudojamas tik trijų fazių maitinimo tinklui. Elektroninis reguliatorius REC25B gali būti naudojamas be valdymo panelės, kai jungiamas tiesiai į pastatų valdymo sistemas (BMS), naudojant RS485 sąsają MODBUS protokolu.</p> <p>REC25B skirtas tik elektrinių šildytuvų valdymui.</p> <p>Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, jutimo ar protine negalia arba nemokant ir neturint patirties, išskyrus, kai saugiai naudoti prietaisą išmoko ir prižiūri atsakingas už jų saugumą asmuo. Vaikai turi būti prižiūrimi taip, kad jie nežaistų su prietaisu.</p> |                                 | <p><b>Электронный регулятор REC25B для электрического нагрева</b></p> <p><b>Описание</b></p> <p>Регулятор REC25B предназначен для управления электрического нагрева по PID алгоритму. Управление происходит в соответствии с установленной и измеренной температурами. Если измеренная температура ниже установленной температуры, регулятор изменяет соотношение импульса и паузы напряжение питания нагревателя для достижения максимально точной установленной температуры. REC25B имеет 1 релейный выход, который предназначен для управления с контактором дополнительной ступени нагревателя. Регулятор может работать с одним датчиком температуры на приточном воздухе или двумя датчиками температуры, когда управление нагревом выполняется с ограничением температуры приточного воздуха и регулированием температуры в помещении по установленной температуре. Управляемый ток фаз переключается через ноль, что позволяет избежать радиопомех. Регулятор может использоваться только трёхфазного питания, источника питания. REC25B может быть использован без панели управления, когда предназначен для подключения к общей системе управления здания (BMS) через интерфейс RS485 по протоколу данных MODBUS.</p> <p>REC25B предназначен исключительно для управления электронагревателями.</p> <p>Устройство не предназначено использовать лицами (в том числе детьми) с физическими чувствительными или умственными недостатками, или не имея навыков и опыта, в исключении когда использовать устройство научился и является под надзором лиц ответственных за безопасность. Дети должны быть под таким надзором, чтобы не играли с устройством.</p> |                                     | <p><b>Electronic controller REC25B for electric heating</b></p> <p><b>Description</b></p> <p>The controller REC25B is intended to be used for electric heating control by PID algorithm. Operation is managed in accordance with set and measured temperatures. If measured temperature is lower than set one, controller gradually changes the pulse and pause time of heater's power supply voltage in order to get precise value of set temperature. The REC25B has 1 relay output for extra load control, if the heater has more than 1 step. The controller can work with one temperature sensor for controlling supply air temperature or with 2 sensors, when heating control is carried out with temperature limitation of the supply air and with the room temperature control according to the set temperature. The controlled phases current is switched at zero angle to avoid radio interference. The controller can be used for only three-phases power supply. The controller can be used for building management system (BMS) via RS485 mode by MODBUS protocol, when control panel is disconnected from control PCB and RS485 connected instead.</p> <p>REC25B is designed only for electric heater control.</p> <p>This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.</p> |                      |


| Tipas<br>Тип<br>Type | Maitinimo įtampa [VAC]<br>Напряжение питания [В]<br>Input voltage [VAC] | Valdoma srovė su semistoriais [A] (max.)<br>Управляемый ток с симисторами [А] (max.)<br>Controlled current with triacs [A] (max.) | Valdoma galia su semistoriais [kW]<br>Управляемая мощность с симисторами [кВт]<br>Controlled power with triacs [kW] | Matmenys [mm]<br>Размеры [мм]<br>Dimensions HxWxD [mm] | Svoris [kg]<br>Бес [кг]<br>Weight [kg] |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| REC25Bx1DO           | 3-400                                                                   | 25                                                                                                                                | 16,44                                                                                                               | 240x168x130                                            | 2,48                                   |

1 lentelė/Таблица 1/Table 1


| Techniniai duomenys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Технические данные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Technical data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Maitinimo įtampa: 3 fazės 400VAC, 350...425 VAC.</li> <li>Valdoma apkrova su semistoriais: iki 25A, 3~ 400VAC/maks. 16,44 kW.</li> <li>Vardinis dažnis: 50/60 Hz.</li> <li>Saugos klasė: IP20.</li> <li>Matmenys: 240x168x130 mm.</li> <li>Maksimali aplinkos temperatūra: +30°C.</li> <li>Saugojimo temperatūra: -35...+50°C.</li> <li>Temperatūros nustatymas: 0...+30°C arba 0...+60°C (pasirenkama nustatymo muose).</li> <li>Darbo režimai: <ol style="list-style-type: none"> <li>Su vienu jutikliu (tiekiamo oro temperatūros valdymas).</li> <li>Su dviem jutikliais (ištraukiamo/patalpos oro temperatūros reguliavimas pagal nustatytą tiekiamo oro temperatūros ribą).</li> <li>Su išoriniu valdymo signalu 0-10VDC.</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Напряжение питания: 3 фазы 400В, 350...425В.</li> <li>Управляемая нагрузка с симисторами: до 25А, 3 ~ 400В/макс. 16.44 кВт.</li> <li>Номинальная частота: [Гц] 50/60.</li> <li>Класс защиты: IP20.</li> <li>Размеры: 240x168x130 мм.</li> <li>Макс. температура окружающей среды: +30°C.</li> <li>Температура хранения: -35+50°C.</li> <li>Установка температуры: 0...+30°C или 0...+60°C (выбирается в настройках).</li> <li>Рабочий режим: <ol style="list-style-type: none"> <li>С одним датчиком (контроль температуры приточного воздуха).</li> <li>С двумя датчиками (регулирование температуры вытяжного/комнатного воздуха по заданному ограничению температуры приточного воздуха).</li> <li>С внешним управляющим сигналом 0-10 В постоянного тока.</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Power supply: 3 phases 400VAC, 350...425 VAC.</li> <li>Controlled load with triacs: up to 25A, 3~ 400VAC/max.16.44 kW.</li> <li>Frequency [Hz]: 50/60.</li> <li>Protection class: IP20.</li> <li>Dimensions:240x168x130 mm.</li> <li>Max. ambient temperature: +30°C.</li> <li>Storage temperature: -35+50°C.</li> <li>Temperature setpoint: 0...+30°C or 0...+60°C (can be set in programming menu).</li> <li>Working mode: <ol style="list-style-type: none"> <li>With one sensor (supply air temperature control).</li> <li>With two sensors (the regulating extract/room air temperature according to the setpoint supply air temperature limiting).</li> <li>With an external control signal 0-10VDC.</li> </ol> </li> </ol> |
| Standartai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Стандарты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Standards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Gaminys atitinka pagrindinius Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus: Žemųjų Įtampų Direktyvą (LVD) 2014/35/EU, Elektromagnetinio Suderinamumo Direktyvą (EMC) 2014/30/EU, Pavojaingų Medžiagų Naudojimo Elektros ir Elektroninėje Įrangoje Apribojimo Direktyvą (RoHS) 2011/65/EU. Taip pat atitinka techninius standartus ir specifikacijas: EN 55011:2009/A1:2010; EN 61326:2013; EN 61010-1:2010; EN 61000-3-2:2018; EN 61000-4-3:2006/A2:2010; EN 61000-4-6:2014; IEC 61000-4-11:2004/A1:2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Этот продукт соответствует требованиям Европейских стандартов: Директива Низкого Напряжения (LVD) 2014/35/EU, Директива об Электромагнитной Совместимости (EMC) 2014/30/EU, Директива об использовании опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS) 2011/65/EU. Также соответствует техническим стандартам и спецификациям: EN 55011:2009/A1:2010; EN 61326:2013; EN 61010-1:2010; EN 61000-3-2:2018; EN 61000-4-3:2006/A2:2010; EN 61000-4-6:2014; IEC 61000-4-11:2004/A1:2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>This product conforms with the requirements of European standards: Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU, the Restriction on Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive (RoHS) 2011/65/EU. In conjunction with the following standards and where appropriate other technical standards and specifications: EN 55011:2009/A1:2010; EN 61326:2013; EN 61010-1:2010; EN 61000-3-2:2018; EN 61000-4-3:2006/A2:2010; EN 61000-4-6:2014; IEC 61000-4-11:2004/A1:2017.</p>                                                                                                                                                                                                             |
| Transportavimas ir saugojimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Транспортировка и складирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Transport and storage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Visi gaminiai yra supakuoti gamykloje normalioms pervežimo sąlygoms. Iškraunant, sandėliuojant gaminius, naudokite tinkama kėlimo įrangą, kad išvengtumėte žalos gaminiams arba darbuotojams. Venkite smūgių ir smūginių apkrovų. Iki galutinio sumontavimo gaminius sandėliuokite sausoje vietoje, kur santykinė oro drėgmė neviršija 70% (20°C), vidutinė aplinkos temperatūra turi būti 5-40°C. Sandėliavimo vieta turi būti apsaugota nuo purvo ir vandens. Venkite ilgalaikio gaminių sandėliavimo. Nerekomenduojama sandėliuoti ilgiau nei 1 (vienierius) metus.</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>Все регуляторы упакованы производителем для нормальной транспортировки. Для выгрузки и складирования используйте подходящее оборудование подъема, чтобы избежать повреждения продуктов и рабочих. До полной инсталляции складировать продукты в сухом месте с не больше чем 70% (20°C) влажностью, средняя температура должна быть 5-40°C. Место складирования должна быть защищена от воды и грязи. Избегайте складирования на длительное время. Не рекомендуется складировать продукты дольше чем 1 (один) год.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>All products are packed by producer for normal transporting conditions. For unloading and storing use proper lifter to prevent product damage and employees injuries. Avoid hits and impact loads. Until final installation store products in dry place with humidity not more than 70% (20°C), average ambient temperature must be 5 -40°C. Storing place must be covered from water and dirt. Avoid long term storing. It is not recommended to store products more then 1 (one) year.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Montavimas</b></p> <p>Regulatoriai skirti montuoti ant sienos vertikaliai. Prisukite regulatorių prie sienos, naudodami kiaurymes regulatoriaus šonuose. Nuimkite priekinį dangtelį ir prakiškite maitinimo, šildytuvo, jutiklių ir kitus kabelius pro sandariklius regulatoriaus apačioje. Montuokite regulatorių apie 1,5 m aukštyje ir užtikrinkite, kad nebūtų uždengtos regulatoriaus aušinimo kiaurymės ir oras laisvai judėtų per regulatoriaus vidų.</p> <p>Veikiant regulatoriui, aplinkos temperatūra negali viršyti 30°C.</p> <p><b>Ispėjimas:</b> nuimdami priekinį dangtelį, nenaudokite staigių judesių, kad nebūtų pažeistas valdymo panelės jungiamasis kabelis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Монтаж</b></p> <p>Регулятор предназначен для вертикального настенного монтажа. Прикрепите регулятор к стене через отверстия по бокам регулятора. Снимите крышку и проведите кабели питания, нагревателя, датчиков и другие кабели через вводы нижней части регулятора. Установите регулятор на высоте 1,5 м и убедитесь, что вентиляционные отверстия регулятора не закрыты, и воздух свободно проходит через регулятор.</p> <p>При работе регулятора температура окружающей среды не должна превышать 30°C.</p> <p><b>Предупреждение:</b> при снятии крышки, не делайте резких движений, чтобы не повредить кабель подсоединения панели управления.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Installation</b></p> <p>The controller is designed to mount on a wall. Mount controller on the wall with screws through 4 holes on the sides of the controller. Take off the cover and pull in through the cable glands the power supply, heater, sensors and other necessary cables and connect them. The controller should be mounted in 1,5 m height, make sure that the vent holes of controller are open so the air can circulate freely.</p> <p>The controllers working ambient temperature can not be over 30°C.</p> <p><b>Warning:</b> avoid sudden moves when removing cover in order to not damage the connection cable of control panel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Elektrinis pajungimas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Elektrinis pajungimas ir aptarnavimas gali būti atliktas tik kvalifikuoto elektriko pagal, galiojančius tarptautinius ir nacionalinius elektros saugos, elektros įrenginių įrengimo, reikalavimus.</li> <li>Naudoti tik tokį elektros šaltinį, kurio duomenys yra nurodyti ant regulatoriaus lipduko.</li> <li>Būtina sumontuoti automatinį jungiklį su mažiausiai 3 mm kontaktų tarpeliu.</li> <li>Regulatorius ir valdomas šildytuvas būtinai turi būti įžeminti.</li> <li>Pajungimo kabeliai turi būti parinkti pagal valdomo šildytuvo srovę ir įtampą.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Электрическое подключение</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Электрическое подключение может проводиться только квалифицированным электриком и соблюдая действующие международные и национальные стандарты электрического подключения.</li> <li>Сеть электропитания должна соответствовать с данными на тех. наклейке регулятора.</li> <li>Автоматический выключатель, с минимальным зазором 3 мм между контактами, должен быть смонтирован.</li> <li>Регулятор и управляемый нагреватель обязательно должны быть заземлены.</li> <li>Кабели подключения должны быть подобранный соответствий с напряжением и током управляемого нагревателя.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Electrical connection</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Electrical connection and service can be made only by qualified electrician according legal international and national electrical installation standards.</li> <li>Power supply source must conform with data on controller label.</li> <li>Automatic circuit breaker with at least 3 mm contact gap must be installed.</li> <li>The controller and heater must be grounded.</li> <li>Supply cables must be selected according controlled heater voltage and current.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Gnybtų žymėjimas</b></p> <p><b>L1in, L2in, L3in</b> — maitinimo įtampa 3x400VAC.</p> <p><b>L1out, L2out, L3out</b> — šildytuvo maitinimo fazės.</p> <p><b>PE, PE</b> — maitinimo ir šildytuvo įžeminimo pajungimas.</p> <p><b>D10</b> — išorinio kontakto NO (be įtampos) pajungimas temperatūros pamažinimui pagal nustatymą ribose 0-20°C.</p> <p><b>GND-A11</b> — išorinio valdymo signalo pajungimas, + signalas 0-10VDC, - GND.</p> <p><b>T1</b> — tiekiamo oro jutiklio pajungimas. Jutiklio tipas NTC10K 3977.</p> <p><b>T2</b> — ištraukiamo/patalpos oro temperatūros jutiklio pajungimas. Jutiklio tipas NTC10K 3977.</p> <p><b>A, B, V+, GND</b> — RS485, MODBUS pajungimas.</p> <p><b>K1</b> — papildomų šildytuvo pakopų valdymo išėjimai 230VAC.</p> <p><b>OV</b> — relių K1..K4 bendras kontaktas.</p> <p><b>LF</b> — išėjimas 230VAC.</p> <p><b>G1, G2</b> — semistorių valdymo išėjimai.</p> <p><b>F1</b> — saugiklis 315 mA, 5x20 mm.</p> <p><b>LED3..LED6</b> — relių K1..K4 veikimo indikacija.</p> <p><b>LED1, LED2</b> — semistorių veikimo indikacija. Jei mirksi, yra išėjimas į šildytuvą.</p> | <p><b>Маркировка подключения</b></p> <p><b>L1in, L2in, L3in</b> — напряжение питания 3x400В.</p> <p><b>L1out, L2out, L3out</b> — фазы питания нагревателя.</p> <p><b>PE, PE</b> —подключение заземление источника питания и нагревателя.</p> <p><b>D10</b> — подключение внешнего контакта NO (без напряжения) для снижения температуры в диапазоне 0-20 °С.</p> <p><b>GND-A11</b> — подключение внешнего управляющего сигнала, + 0-10В сигнал, - GND.</p> <p><b>T1</b> — подключение датчика температуры приточного воздуха. Тип датчика NTC10K 3977.</p> <p><b>T2</b> — подключение датчика температуры вытяжного или помещения воздуха. Тип датчика NTC10K 3977.</p> <p><b>A, B, V+, GND</b> — RS485, MODBUS подключение.</p> <p><b>K1</b> — выходы для управления дополнительными ступенями нагревателя 230В.</p> <p><b>OV</b> — общи контакт для релей K1..K4.</p> <p><b>LF</b> — выход 230В.</p> <p><b>G1, G2</b> — выходы управление симисторами.</p> <p><b>F1</b> — предохранитель 315 mA, 5x20 мм.</p> <p><b>LED3..LED6</b> — индикация релей K1..K4.</p> <p><b>LED1, LED2</b> — индикация симисторов. Если мигает, есть выход на нагреватель.</p> | <p><b>Terminal marking</b></p> <p><b>L1in, L2in, L3in</b> — the power supply 3x400VAC.</p> <p><b>L1out, L2out, L3out</b> — the controlled phases of a heater.</p> <p><b>PE, PE</b> — power supply and heater earth connections.</p> <p><b>D10</b> — external digital NO contact (no voltage) for set temperature decrease in the range 0-20°C.</p> <p><b>GND-A11</b> — external control signal, + control signal 0-10VDC, - GND.</p> <p><b>T1</b> — supply air temperature sensor. Sensor type NTC10K 3977.</p> <p><b>T2</b> — extract/room air temperature sensor. Sensor type NTC10K 3977.</p> <p><b>A, B, V+, GND</b> — RS485, MODBUS connection terminals.</p> <p><b>K1</b> — extra loads control outputs 230VAC.</p> <p><b>OV</b> — common input for relays K1..K4.</p> <p><b>LF</b> — output 230VAC.</p> <p><b>G1, G2</b> — triacs control outputs.</p> <p><b>F1</b> — fuse 315 mA, 5x20 mm.</p> <p><b>LED3..LED6</b> — indication of relays K1..K4.</p> <p><b>LED1, LED2</b> — indication of triacs. If flashing, there is output to a heater.</p> |

Matmenys (mm.) /Размеры (мм.) /Dimension (mm.)



1 pav./Рисунок 1 /Figure 1



2 pav./Рисунок 2 /Figure 2

A – REC25B vidaus komponentų išdėstymas.

B – maitinimo ir apkrovos jungimas.

C – papildomų šildytuvo pakopų jungimas.

D – valdymo plokštė.

E – jungimas su tiekiamo oro temperatūros jutikliu. Temperatūros palaikymas pagal tiekiamo oro temperatūros jutiklį.

F – jungimas su tiekiamo oro (ribojimo) temperatūros jutikliu ir ištraukiamo/patalpos oro temperatūros jutikliu. Temperatūros palaikymas pagal ištraukiamo/patalpos oro temperatūros jutiklį su tiekiamo oro temperatūros minimumo ir maksimumo ribojimu.

G – jungimas su išoriniu valdymo signalu 0-10VDC. Šildytuvo valdymas vykdomas tik pagal išorinį valdymo signalą 0-10VDC. Ekране rodomi procentai.

A – расположение компонентов REC25B.

B – подключение питания и нагревателя.

C – подключение дополнительных ступеней нагревателя.

D – плата управления.

E – подключение с датчиком температуры приточного воздуха. Регулировка температуры воздуха по датчику температуры приточного воздуха и установленной температуре.

F – подключение с датчиком температуры приточного воздуха (ограничения) и датчиком температуры вытяжного или помещения по установленной температуре и с ограничением минимальной и максимальной температуры приточного воздуха.

G – подключение с внешним сигналом управления 0-10В. Управление только по внешнему

A – inside components REC25B.

B - connection of power and heater.

C – the extra heater steps connection.

D – control PCB.

E – connection with supply air temperature sensor. The regulation of supply air temperature in accordance with supply air sensor measurement and setpoint.

F – connection with supply (limiting) air temperature sensor and extract/room air temperature sensor. The regulation of extract/room air temperature according setpoint, supply air temperature limiting .

G – connection with external control signal 0-10VDC. Heater is controlled only by external signal 0-10VDC. Display shows percentages.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | сигналу управления 0-10В. Проценты уровня сигнала отображается на экране.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nustatymai</b><br><br>Įjungus maitinimo įtampą ekrane rodoma išmatuota temperatūra arba valdomo šildytuvo išėjimo lygis procentais, priklausomai, koks režimas yra pasirinktas. Jei yra D10 išorinis kontaktas uždarytas, dega taškas dešiniame apatiniame kampe indikatoriaus. Paspaudus mygtuką „set“ yra parodoma nustatyta temperatūra. Temperatūros nustatymas keičiama mygtukais ▼ ir ▲. Patvirtinama, paspaudus „set“. Paspaudus ir palaikius mygtuką „set“ 5 sekundes, pereinama į regulatoriaus programavimo meniu. | <b>Настройки</b><br><br>Включив напряжение питания на дисплее отображается измеренная температура или процентное соотношение регулируемого нагревателя в зависимости от выбранного режима. Если внешний контакт D10 закрыт, на индикаторе горит точка в нижнем левом угле индикатора. Нажав кнопку «set» отображается установленная температура. Установка температуры изменяется с помощью кнопок ▼ и ▲. Подтверждение нажатием кнопки «set». Нажав и держа кнопку «set» в течение 5 секунд регулятор переключится в меню программирования. | <b>Settings</b><br><br>After controller is switched on display shows measured temperature or output level in percentages depends on which mode is selected in programming. If D10 external contact is closed then on the display point is lit on right lower corner. After press button „set“ display shows value of set temperature. Settings of temperature can be changed by pressing ▼ and ▲. Press „set“ once again for confirmation. Press and hold „set“ for 5 sec. to switch on programming menu. |
| <b>Programavimas</b><br><br>Su ▼ ir ▲ pasirinkus norimą parametrą, reikia paspausti "set" ir pakeitus reikšmę su ▼ ir ▲, užtvirtiname, vėl paspaudus „set“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Программирование</b><br><br>С помощью ▼ и ▲ выбрав нужный параметр, нужно нажать «set» и изменить значение с помощью ▼ и ▲, подтвердить снова нажав «set».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Programming</b><br><br>Press ▼ or ▲ to select wanted parameter, then confirm with „set“, if to change value with ▼ or ▲ once again need to press „set“ for confirmation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Parametras | Nustatymas                           | Aprašymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gamyklinis nustatymas | Параметр | Настройка                            | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Заводская настройка | Parameter | Setting                              | Description                                                                                                                                                                                                                                                | Factory setting                      |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ESC        |                                      | išėjimas iš programavimo režimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | ESC      |                                      | выход из режима программирования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | ESC       |                                      | exit programming mode.                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| F01        | 0<br>1                               | šildytuvo valdymas įjungtas (parodymas OFF) įjungtas.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                     | F01      | 0<br>1                               | управление отопителем выключено (в индикаторе OFF), Включено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                   | F01       | 0<br>1                               | heating control is OFF, heating control is ON.                                                                                                                                                                                                             | 1                                    |
| F02        | 0..20°C                              | temperatūros pamažinimo nustatymas, esant uždaram D10 kontaktui.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18°C                  | F02      | 0..20°C                              | установка понижения температуры, при закрытом контакте D10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18°C                | F02       | 0..20°C                              | temperature decreasing setting. It works if contact DI is closed.                                                                                                                                                                                          | 18°C                                 |
| F03        | 0<br>1<br>2                          | su vienu jutikliu (tiekiama oro temperatūros palaikymas), su dviem jutikliais (ištraukiamo/patalpos oro temperatūros palaikymas su tiekiama oro temperatūros ribojimu), išorinis valdymo signalas 0-10VDC. Indikatoriuje rodomi procentai.                                                                                       | 0                     | F03      | 0<br>1<br>2                          | с одним датчиком (регулировка температуры приточного воздуха), с двумя датчиками (ограничение температуры приточного воздуха и регулировка температуры воздуха вытяжного или помещения), с внешним сигналом управления 0-10В. Проценты уровня сигнала отображается на индикаторе.                                                                                                               | 0                   | F03       | 0<br>1<br>2                          | with one sensor (supply air temperature control), with two sensors (the regulation of extract/room air temperature according setpoint, supply air temperature limiting ), external control signal 0-10VDC.Display shows percentage.                        | 0                                    |
| F04        | Tmax+<br>5..60°C                     | maksimalios tiekiamo oro temperatūros ribojimo nustatymas (Tmax), kai F03 – 1.                                                                                                                                                                                                                                                   | 60°C                  | F04      | Tmax+5<br>.. 60°C                    | установка максимальной температуры приточного воздуха (Tmax), F03 — 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60°C                | F04       | Tmax+5<br>.. 60°C                    | setpoint of maximal limit of supply air temperature than 1 mode is selected in F03.                                                                                                                                                                        | 60°C                                 |
| F05        | 0°C ..<br>Tmin-5                     | minimalios tiekiamo oro temperatūros ribojimo nustatymas (Tmin), kai F03 – 1.                                                                                                                                                                                                                                                    | 0°C                   | F05      | 0°C ..<br>Tmin-5                     | установка минимальной температуры приточного воздуха (Tmin), когда F03 – 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0°C                 | F05       | 0°C ..<br>Tmin-5                     | setpoint of minimal limit of supply air temperature than 1 mode is selected in F03.                                                                                                                                                                        | 0°C                                  |
| F06        | 0<br>1                               | palaikomos temperatūros nustatymo ribos 0..30°C, palaikomos temperatūros nustatymo ribos 0..60°C.                                                                                                                                                                                                                                | 0                     | F06      | 0<br>1                               | диапазон установки температуры 0..30 ° C, диапазон установки температуры 0..60 ° C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                   | F06       | 0<br>1                               | temperature setpoint range 0..30°C, temperature setpoint range 0..60°C.                                                                                                                                                                                    | 0                                    |
| F07        | 0                                    | T2 – išorinis jutiklis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | F07      | 0                                    | T2 - внешний датчик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                   | F07       | 0                                    | T2 – external sensor.                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                    |
| F08        | 2                                    | MODBUS skaityti ir rašyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                     | F08      | 2                                    | MODBUS читать и писать.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                   | F08       | 2                                    | MODBUS read and write.                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                    |
| F09        | 15                                   | MODBUS adresas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15                    | F09      | 15                                   | MODBUS адрес.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                  | F09       | 15                                   | MODBUS address.                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                   |
| F10        | 3                                    | MODBUS duomenų perdavimo greitis 9600 bps.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                     | F10      | 3                                    | MODBUS скорость передачи данных 9600 бит/с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                   | F10       | 3                                    | MODBUS baud rate 9600 bps.                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                    |
| F11        | 0..250                               | T1 proporcinis koeficientas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                   | F11      | 0..250                               | T1 пропорциональный коэффициент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                 | F11       | 0..250                               | T1 proportional coefficient.                                                                                                                                                                                                                               | 100                                  |
| F12        | 0..100                               | T1 integralinis koeficientas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                    | F12      | 0..100                               | T1 интегральный коэффициент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                  | F12       | 0..100                               | T1 Integral coefficient.                                                                                                                                                                                                                                   | 20                                   |
| F13        | 0..250                               | T1 diferencialinis koeficientas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                   | F13      | 0..250                               | T1 дифференциальный коэффициент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                 | F13       | 0..250                               | T1 differential coefficient.                                                                                                                                                                                                                               | 100                                  |
| F14        | 0..250                               | T2 proporcinis koeficientas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                   | F14      | 0..250                               | T2 пропорциональный коэффициент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                 | F14       | 0..250                               | T2 proportional coefficient.                                                                                                                                                                                                                               | 100                                  |
| F15        | 0..100                               | T2 integralinis koeficientas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                    | F15      | 0..100                               | T2 интегральный коэффициент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                  | F15       | 0..100                               | T2 Integral coefficient.                                                                                                                                                                                                                                   | 10                                   |
| F16        | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | papildomų šildytuvo pakopų nėra. 1 papildoma šildytuvo pakopa. 2 papildomos pakopos. Nenuoseklus valdymas. 3 papildomos pakopos. Nenuoseklus valdymas. 4 papildomos pakopos. Nenuoseklus valdymas. 2 papildomos pakopos. Nuoseklus valdymas. 3 papildomos pakopos. Nuoseklus valdymas. 4 papildomos pakopos. Nuoseklus valdymas. | 0                     | F16      | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | нет дополнительных ступеней нагревателя. 1 одна дополнительная ступень. 2 дополнительные ступени. Непоследовательное управл. 3 дополнительные ступени. Непоследовательное управл. 4 дополнительные ступени. Непоследовательное управл. 2 дополнительные ступени. Последовательное управл. 3 дополнительные ступени. Последовательное управл. 4 дополнительные ступени. Последовательное управл. | 0                   | F16       | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 | no extra steps. 1 extra step. 2 extra steps. Not sequential control. 3 extra steps. Not sequential control. 4 extra steps. Not sequential control 2 extra steps. Sequential control. 3 extra steps. Sequential control. 4 extra steps. Sequential control. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 |

|                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| F17                                                                                                                         | 0<br>1 | esant T2 klaidai, rodoma t2A ir stabdomas reguliavimas. esant T2 klaidai, automatiškai F03 pereina į „0“, rodoma pakaitomis t2A ir T1 temperatūra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 | F17                                                                                                             | 0<br>1 | в случае T2 ошибки, показывается t2A и регулирование останавливается. в случае T2 ошибки, автоматический F03 переключается в «0», попеременно показывается t2A и температура T1.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | F17                                                                                                                    | 0<br>1 | if T2 fault, display show t2A and control is stopped. if T2 fault, parameter F03 switch to "0", display show alternately t2A and T1 temperature.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 |
| rSt                                                                                                                         |        | reguliatoriaus perkrovimas po klaidos atsiradimo ir jos pašalinimo. Paspausti ir palaikyti „set“, kol indikatorius persijungs į pagrindinį langą su nustatyta temperatūra. Perkrovimas trunka kelias sekundes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | rSt                                                                                                             |        | перезагрузка регулятора после появления и устранения ошибки. Нажать и подержать «set», пока индикатор переключается к установленной температуре. Перезагрузка длится несколько секунд.                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | rSt                                                                                                                    |        | the restart of controller after fault appearing and removing. Press and hold "set" till display switch to main window with the set temperature. The restart will take a few seconds.                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| SFS                                                                                                                         |        | gamyklinių nustatymų atstatymas. Paspausti ir palaikyti „set“ 4 sekundes ir bus atstatyti gamykliniai nustatymai. Gamyklinių nustatymų atkūrimas neatlieka rSt funkcijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | SFS                                                                                                             |        | сброс настроек на заводские. Нажать и подержать «set» в течение 4 секунд. Настройки будут восстановленный на заводские. Сброс не делает функцию rSt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | SFS                                                                                                                    |        | reset to factory settings. Press and hold „set“ for 4 seconds in order to reset to factory settings. The reset do not make rSt function.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>MODBUS</b><br>RS485 sąsajos formatas 8N1.<br><b>Prisijungimas galimas, atjungus valdymo panelę nuo valdymo plokštės.</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <b>MODBUS</b><br>RS485 формат интерфейса 8N1.<br><b>Подключение возможно при отключенной панели управления.</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | <b>MODBUS</b><br>RS485 interface format 8N1.<br><b>The connection is possible, when control panel is disconnected.</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| R/W                                                                                                                         | 0x01   | Parametras F01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | R/W                                                                                                             | 0x01   | Параметр F01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | R/W                                                                                                                    | 0x01   | Parameter F01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| R/W                                                                                                                         | 0x02   | Temperatūros nustatymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | R/W                                                                                                             | 0x02   | Установка температуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | R/W                                                                                                                    | 0x02   | Temperature setpoint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| R/W                                                                                                                         | 0x03   | Parametras F02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | R/W                                                                                                             | 0x03   | Параметр F02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | R                                                                                                                      | 0x03   | Parameter F02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| R                                                                                                                           | 0x04   | T1 išmatuota temperatūra .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | R                                                                                                               | 0x04   | T1 измеренная температура.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | R                                                                                                                      | 0x04   | T1 measured temperature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| R                                                                                                                           | 0x05   | T2 išmatuota temperatūra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | R                                                                                                               | 0x05   | T2 измеренная температура.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | R                                                                                                                      | 0x05   | T2 measured temperature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| R                                                                                                                           | 0x06   | Aušinimo radiatoriaus temperatūra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | R                                                                                                               | 0x06   | Температура радиатора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | R                                                                                                                      | 0x06   | Heatsink temperature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| R                                                                                                                           | 0x07   | 0 bitas - semistorinis išėjimas (0 – išjungta, 1 – įjungta),<br>1 bitas – K1 išėjimas (0 – išjungta, 1 – įjungta),<br>2 bitas – K2 išėjimas (0 – išjungta, 1 – įjungta),<br>3 bitas – K3 išėjimas (0 – išjungta, 1 – įjungta),<br>4 bitas – K4 išėjimas (0 – išjungta, 1 – įjungta),<br>5 bitas – DI0 (F02), (0 – atidarytas, 1 – uždarytas),<br>6 bitas – DI1 (0 – atidarytas, 1 – uždarytas),<br>7 bitas – tOH ribojimas (60°C), (0 – išjungtas, 1 – įjungtas),<br>8 bitas – jutiklio T2 klaida, kai F03 – 1 ir F17 – 1. (0 – nėra, 1 – yra). |   | R                                                                                                               | 0x07   | 0 бит – симисторны выход (0 – выкл., 1 – вкл.),<br>1 бит – K1 выход (0 – выкл., 1 – вкл.),<br>2 бит – K2 выход (0 – выкл., 1 – вкл.),<br>3 бит – K3 выход (0 – выкл., 1 – вкл.),<br>4 бит – K4 выход (0 – выкл., 1 – вкл.),<br>5 бит – DI0 (F02), (0 – открыт, 1 – закрыт),<br>6 – DI1 (0 – открыт, 1 – закрыт),<br>7 бит – tOH ограничение (60°C), (0 – выкл., 1 – вкл.),<br>8 бит – ошибка датчика T2, когда F03 – 1 и F17 – 1. (0 – нет, 1 – есть). |   | R                                                                                                                      | 0x07   | 0 bit – triac output (0 – OFF, 1 – ON),<br>1 bit – K1 output (0 – OFF, 1 – ON),<br>2 bit – K2 output (0 – OFF, 1 – ON),<br>3 bit – K3 output (0 – OFF, 1 – ON),<br>4 bit – K4 output (0 – OFF, 1 – ON),<br>5 bit – DI0 (F02), (0 – open, 1 – close),<br>6 bit – DI1 (0 – open, 1 – close),<br>7 bit – tOH limiting (60°C), (0 – OFF, 1 – ON),<br>8 bit – sensor T2 fault, when F03 – 1 and F17 – 1. (0 – no fault, 1 – fault). |   |
| R                                                                                                                           | 0x08   | Klaidos kodas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | R                                                                                                               | 0x08   | Код ошибки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | R                                                                                                                      | 0x08   | Fault code.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| R/W                                                                                                                         | 0x0C   | Laiko nustatymas, po kurio nutraukiamas veikimas, jei nėra MODBUS ryšio. 0 – laikas neribojamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | R/W                                                                                                             | 0x0C   | Установка времени, после которой выключается регулирование, если нет связи MODBUS. 0 – время не ограничена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | R/W                                                                                                                    | 0x0C   | The time setting, after which the regulation is switch OFF, if there is no transmit MODBUS. 0 – no time limitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| R/W                                                                                                                         | 0x21   | rSt – reguliatoriaus perkrovimas. 0 – nevyksta, 1 – vykdomas, 2 – atliktas. Kai 2, reikia pakeisti į 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | R/W                                                                                                             | 0x21   | rSt – перегрузка регулятора. 0 – не происходит, 1 – происходит, 2 – сделан. Когда 2, надо сделать опять 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | R/W                                                                                                                    | 0x21   | rSt – restart of the controller. 0 – not restarting, 1 – restarting, 2 – restart is done. If 2, must be changed to 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| R/W                                                                                                                         | 0x25   | Parametras F03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | R/W                                                                                                             | 0x25   | Параметр F03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | R/W                                                                                                                    | 0x25   | Parameter F03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| R/W                                                                                                                         | 0x26   | Parametras F16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | R/W                                                                                                             | 0x26   | Параметр F16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | R/W                                                                                                                    | 0x26   | Parameter F16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| R/W                                                                                                                         | 0x27   | Parametrai F17 - 1 bitas, F05 – 7 bitai, F04 – 7 bitai, F07 – 1 bitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | R/W                                                                                                             | 0x27   | Параметры F17 - 1 бит, F05 – 7 битов, F04 – 7 битов, F07 – 1 битов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | R/W                                                                                                                    | 0x27   | Parameters F17 - 1 bite, F05 – 7 bite, F04 – 7 bite, F07 – 1 bite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| R                                                                                                                           | 0x2A   | Semistorinio išėjimo apkrovos valdymo lygis %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | R                                                                                                               | 0x2A   | Уровень управления нагрузки симисторного выхода %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | R                                                                                                                      | 0x2A   | The level of triacs output %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| R                                                                                                                           | 0x2B   | Signalo 0-10VDC lygis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | R                                                                                                               | 0x2B   | Уровень сигнала 0-10В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | R                                                                                                                      | 0x2B   | The level of signal 0-10VDC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| R/W                                                                                                                         | 0x50   | Parametras F09. MODBUS adresas – 0..247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | R/W                                                                                                             | 0x50   | Параметр F09. MODBUS адрес – 0..247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | R/W                                                                                                                    | 0x50   | Parameter F09. MODBUS address – 0..247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| R/W                                                                                                                         | 0x51   | Parametras F10. Perdavimo greitis 0 – 1200 bps, 1 – 2400 bps, 2 – 4800 bps, 3 – 9600 bps, 4 – 19200 bps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | R/W                                                                                                             | 0x51   | Параметр F10. Скорость передачи данных 0 – 1200 бит/с, 1 – 2400 бит/с, 2 – 4800 бит/с, 3 – 9600 бит/с, 4 – 19200 бит/с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | R/W                                                                                                                    | 0x51   | Parameter F10. The baud rate 0 – 1200 bps, 1 – 2400 bps, 2 – 4800 bps, 3 – 9600 bps, 4 – 19200 bps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| R/W                                                                                                                         | 0x52   | Parametras F11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | R/W                                                                                                             | 0x52   | Параметр F11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | R/W                                                                                                                    | 0x52   | Parameter F11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| R/W                                                                                                                         | 0x53   | Parametras F12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | R/W                                                                                                             | 0x53   | Параметр F12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | R/W                                                                                                                    | 0x53   | Parameter F12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| R/W                                                                                                                         | 0x54   | Parametras F13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | R/W                                                                                                             | 0x54   | Параметр F13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | R/W                                                                                                                    | 0x54   | Parameter F13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| R/W                                                                                                                         | 0x55   | PI nustatymas, kai F03 – 1, 16 bitų. Kp – 8 bitai, Ki – 8 bitai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | R/W                                                                                                             | 0x55   | Установка PI, когда F03 – 1, 16 битов. Kp – 8 битов, Ki – 8 битов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | R/W                                                                                                                    | 0x55   | PI setpoint, than F03 – 1, 16 bites. Kp – 8 bites, Ki – 8 bites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Pvz.: temperatūros užklausa - 0x0F 0x04 0x00 0x04 0x00 0x01 0x71 0x25, atsakymas - 0x0F 0x04 0x02 0x00 0xE8 0xD0 0xBF.      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Пример: запрос температуры - 0x0F 0x04 0x00 0x04 0x00 0x01 0x71 0x25, ответ 0x0F 0x04 0x02 0x00 0xE8 0xD0 0xBF. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | Sample: temperature request - 0x0F 0x04 0x00 0x04 0x00 0x01 0x71 0x25, response 0x0F 0x04 0x02 0x00 0xE8 0xD0 0xBF.    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

2 lentelė/Таблица 2/Table 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aptarnavimas</b><br>Regulatoriai nereikalauja jokio specialaus aptarnavimo, išskyrus aušinimo kiaurymių valymą ir, mažiausiai vieną kartą metuose, patikrinti elektrinio pajungimo patikimumą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Обслуживание</b><br>Регулятор не нуждается в специальном обслуживании, за исключением очистки вентиляционных отверстий а также не реже 1 раз в год требуется проверка надежности электрического подключения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Service</b><br>No special service is required for controller only to clean the vent holes and to check electrical connection at least 1 time per year.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Problemos ir jų sprendimo būdai</b><br>Atsiradus gedimui, ekrane rodomas gedimo kodas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Проблемы и способы их решения</b><br>В случае неисправности, индикация кнопок начнет мигать и на дисплее появится код неисправности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Troubleshooting</b><br>In the case of malfunction indication buttons start flashing and fault code appears on display.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Indikatoriuje mirksi tOH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Aušinimo radiatoriaus temperatūra artėja prie perkaitimo. Regulatorius veikia, bet ribojamas šildytuvo išėjimas. Reikia patikrinti ir pašalinti galimas temperatūros kilimo priežastis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | На индикаторе мигает tOH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Температура радиатора приближается к перегреву. Регулятор работает но выход на нагрузку ограничен. Надо установить и устранить причину повышения температуры радиатора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tOH flashing on display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. The heatsink temperature is near overheating temperature. The controller works, but the heater output is limited. Check reason of the heatsink temperature rise and fix it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indikatoriuje pastoviai dega tOH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Aušinimo radiatoriaus perkaitimas. Regulatoriaus išėjimas išjungiamas. Reikia patikrinti ir pašalinti galimas perkaitimo priežastis ir su rSt perkrauti reguliatorių. Jei gedimas nedingsta, kreiptis į reguliatoriaus gamintoją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | На индикаторе постоянно tOH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Перегрев радиатора. Выход регулятора выключается. Regulatoriaus išėjimas išjungiamas. Надо установить и устранить причину перегрева радиатора, и с rSt перезагрузить регулятор. Если неисправность не исчезнет, надо обратиться к производителю регулятора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tOH show on display constantly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. The overheat of heatsink. Controller output is switched OFF. Check and remove overheating reason and restart controller with rSt. If fault appears again, contact with controller producer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Regulatoriaus išėjime nėra įtampos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Elektros srovė nepasiekia reguliatoriaus . Patikrinti išorinius elektrinio jungimo komponentus.<br>2. Jutiklių gedimas. Ekrane bus rodoma t1A arba t2A, priklausomai, kuris jutiklio gedimas. Reikia atjungti ir išmatuoti jutiklių varžą, turi būti 10K prie 25°C. Pašalinus gedimą, reikia perkrauti reguliatorių rSt pagalba.<br>3. Aušinimo radiatoriaus jutiklio gedimas. Ekrane bus rodoma tIE. Šiuo atveju reikia kreiptis į reguliatoriaus gamintoją.<br>4. HEr – valdymo plokštės atminties klaida. Reikia atkurti gamyklinius nustatymus, palaukti 1 minutę, išjungti/įjungti maitinimą. Jei klaida kartojasi, reikia kreiptis į reguliatoriaus gamintoją. | Нет выходного напряжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Электрический ток не достигает регулятора. Проверить наружные компоненты электрического подключения.<br>2. Неисправность датчика. На экране появляется t1A или t2A в зависимости от того, какой датчик неисправен. Нужно отключить и измерить сопротивление датчика, должно быть 10K при 25°C. После устранения неисправности, надо перезагрузить регулятор с помощью rSt.<br>3. Неисправность датчика радиатора симистора. На экране tIE.<br>4. HEr — ошибка памяти платы управления. Надо сделать сброс настроек на заводские, подождать 1 минуту, откл./вкл. питание. Если ошибка повторяется, обратитесь к производителю регулятора. | No power on controller output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. No power supply to regulator. Check all external electrical connection components.<br>2. Sensor malfunction. t1A or t2A appears on display depends on which sensor is faulty. Check the sensors connection and resistance, must be 10K @ 25°C. After fault removed, restart controller with rSt.<br>3. The heat sink sensor fault. Display shows tIE. In this case contact manufacturer to repair controller.<br>4. HEr – memory fault of control PCB. Reset settings to factory defaults. Wait 1 minute and switch ON/OFF power supply. If fault appears again, contact with controller producer. |
| Dažnas automatinio jungiklio išsijungimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Patikrinkite ar automatinis jungiklis parinktas pagal reguliatoriaus elektrinius parametrus.<br>2. Patikrinti jungimo kabelių, laidų izoliacija, patikrinti reguliatoriaus šildytuvo įžeminimą.<br>3. Įsitikinkite ar maitinimo šaltinio duomenys atitinka lipduke nurodytus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Частое срабатывание автоматического выключателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Проверить соответствие параметров автоматического выключателя параметрам регулятора.<br>2. Проверить изоляцию кабелей и проводов, заземление регулятора и нагревателя.<br>3. Убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют требованиям на тех наклейке регулятора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Often circuit breaker cutoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Check if automatic switch corresponds to controller parameters.<br>2. Check isolation of connection cables, wires, check if controller and heater earth connection.<br>3. Power supply source must conform with data on controller label.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aukšta regulatoriaus temperatūra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Pajunkta per didelė apkrova. Patikrinti ir pajungti apkrovą pagal reguliatoriaus charakteristikas.<br>2. Nepakankamas oro srautas per reguliatoriaus aušinimo groteles. Patikrinti groteles ir pašalinti oro srauto sumažėjimo priežastį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Высокая температура регулятора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Подключена слишком большая нагрузка. Проверить и подключить нагрузку в соответствии с характеристиками регулятора.<br>2. Недостаточный поток воздуха через вентиляционные отверстия регулятора. Проверьте отверстия и устраните причину снижения потока воздуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | High temperature of controller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Connected load is too high. Check and connect load in accordance to characteristics of controller.<br>2. Insufficient airflow through the controller vent holes. Check vents and remove the cause of airflow decrease.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Garantija</b><br>1. Gamintojas suteikia 2 m. garantiją nuo gamintojo sąskaitos išrašymo datos. Garantija galioja, jei yra išpildyti visi transportavimo, saugojimo, montavimo ir elektrinio pajungimo reikalavimai.<br>2. Atsiradus gedimui garantijos galiojimo metu, pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 5d. informuoti gamintoją ir kuo greičiau savo išdomis pristatyti gaminį . Nesilaikant nustatytos tvarkos, garantija negalioja.<br>3. Gamintojas neatsako už gaminių pažeidimus, padarytus transportavimo ar montavimo metu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Гарантия</b><br>1. Регуляторам предоставляется гарантия 2 года, считая от даты выставления инвойса производителем. Гарантия действительна если все требования транспортировки, складирования, электрического подключения и монтажа были соблюдены.<br>2. В случае поломки или неисправности продукта во время периода гарантии, покупатель должен сообщить производителю не позже чем через 5 дней и как можно скорей прислать продукт своими средствами.<br>3. Производитель не отвечает за повреждения, которые произошли во время транспортировки. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Warranty</b><br>1. Manufacturer declare 2 years warranty term from the date of manufacturers invoice. Warranty is applied in case if all requirements of transporting, storing, installation and electrical connection are fulfilled.<br>2. In case of damaged or faulty product during warranty term customer must inform producer in 5 days and deliver product to manufacture as soon as possible at customer's costs. In other case warranty is not valid.<br>3. Manufacturer is not responsible for damages which occur during transportation or installation. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius parametrus be išankstinio įspėjimo.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>Производитель оставляет за собой права изменять технические данные</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>Producer reserve the right to change technical data</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gamintojas:</b><br>UAB Valtronika<br>Adresas: Nuklono g. 12, Šiauliai, Lietuva<br>Tel. Nr.: +37068720836<br>El. paštas: valtronika@valtronika.com<br><a href="https://www.valtronika.com">https://www.valtronika.com</a> | <b>Producer:</b><br>UAB Valtronika<br>Address: Nuklono str. 12, Šiauliai, Lithuania<br>Phone number: +37068720836<br>E-mail: valtronika@valtronika.com<br><a href="https://www.valtronika.com">https://www.valtronika.com</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|